



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. РЯЗАНИ

МБОУ «Школа № 67» г. Рязани

390048, г. Рязань, ул. Тимакова, 7 E-mail: bvf2008@yandex.ru

41-42-85

Исх.№ 92 от 26.07.2019г.

Начальнику Управления образования и
молодежной политики
администрации г.Рязани
А.А. Зимину

Отчет МБОУ «Школа № 67»
о выполнении Предписания Госпожнадзора № 12/1/11 от
01.03.2019г.

№ п/п	Наименование Предписания (вид нарушения)	Срок исполнения	Отметка о выполнении (потраченные финансовые средства)	Необходимые финансовые средства
1.	Обеспечить уровень звука, производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении спортзала.	до 01.08.2019г.	выполнено (3 000 руб., внебюджетные средства)	-
2.	Восстановить двери, 3 типа – предел огнестойкости 15 мин (EI15), в противопожарных перегородках общего коридора (в левом крыле от	до 01.08.2019г.	-	113 000 руб. (Письмо Исх.№ 45 от 27.03.2019г.) Финансовые средства объединены с

	входа в школу на третьем в районе лестничной клетки и санузлов, в правом крыле от входа в школу на втором этаже в районе актового зала) разделяющие его на участки длиной менее 60 метров.			п.3 в акте обследования.
3.	Обеспечить наличие предусмотренной проектом противопожарной перегородки 2-го типа (Е115) и дверей в ней 3 типа – (Е115) в общем коридоре в правом крыле от входа в школу на третьем этаже в районе актового зала разделяющие его на участки длиной менее 60 метров.	до 01.08.2019г.	-	<p>Финансовые средства объединены с п.2 в акте обследования.</p> <p>113 000 руб. (Письмо Иск.№ 45 от 27.03.2019г.)</p>
4.	Обеспечить применение материала с исследуемой пожарной опасностью (с соответствующими показателями пожарной опасности) для отделки стен на 1 этаже в коридоре у санузлов, потолка около спортзала, стен большого спортзала, стен малого спортзала.	до 01.08.2019г.	-	<p>39 600 руб. (Письмо Иск.№ 45 от 27.03.2019г.)</p>
5.	Обеспечить открывание двери эвакуационного	до 01.08.2019г.	Выполнено (2 000 руб.,	-

	выхода по направлению выхода из здания (из коридора в районе библиотеки)		внебюджетные средства)	
6.	Обеспечить свободный доступ и расположение огнетушителей на видных местах на расстоянии не более 20 метров до возможного очага пожара.	до 01.08.2019г.	Выполнено (2 000 руб., внебюджетные средства)	-
7.	Обеспечить свободный проход (удалить стулья и стол) к эвакуационному выходу из столовой на улицу не менее 1,2 метра.	до 01.08.2019г.	Выполнено	-
8.	Обеспечить ширину эвакуационного выхода из коридора (рекреации) 1 этажа крыла начальной школы на улицу не менее 1,2 метра.	до 01.08.2019г.	-	Финансовые средства объединены с пунктами 2 и 3 (в акте обследования).
9.	Обеспечить наличие светового табло «Выход» над дверью эвакуационного выхода на улицу из коридора (рекреации) 1 этажа крыла начальной школы.	до 01.08.2019г.	Выполнено (1 000 руб. внебюджетные средства)	-
10.	Обеспечить беспрепятственное открывание двери эвакуационного выхода (второго) из коридора (рекреации) 1 этажа крыла начальной	до 01.08.2019г.	Выполнено	-

	школы, а именно удалить блокирующее механическое устройство.			
11.	Обозначить места размещения кнопок включения автоматической системы пожарной сигнализации.	до 01.08.2019г.	Выполнено (700 руб., внебюджетные средства)	-
12.	Обеспечить наличие на двери помещения складского назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же классы зон по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (складское помещение у актового зала).	до 01.08.2019г.	Выполнено (80 руб., внебюджетные средства)	-
13.	Обеспечить очистку вентиляционных каналов от жировых отложений на кухне с составлением акта.	до 01.08.2019г.	Выполнено (220 руб., внебюджетные средства).	-
14.	Всего средств		9 000 руб.	152 600 руб.

И.о.директора МБОУ «Школа №67»



Фатьянова Г.Н.